

Blacha zakończeniowa BZK/BZKO200

Indeks: **909357** Producent: **Baks** Kod producenta: **100220**

Cena: **21.82 zł**

Opis

Blacha zakończeniowa BZK/BZKO200

Producent: Baks

Zabezpieczenie instalacji kablowych – blacha zakończeniowa BZK/BZKO200 Blacha zakończeniowa BZK/BZKO200 to niezbędny element każdego systemu prowadzenia kabli, zapewniający estetyczne i bezpieczne zakończenie koryt kablowych. Wykonana z wysokiej jakości stali cynkowanej metodą Sendzimira (zgodnie z PN-EN 10346:2015-09), gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Jej głównym zadaniem jest ochrona przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi na zakończeniu trasy kablowej. Funkcjonalność i zastosowanie Blacha przeznaczona jest do montażu na zakończeniach koryt kablowych o szerokości 100 i 200 mm – do prawidłowego montażu wymagane są minimum 2 komplety śrub. Dla koryt o szerokości 300 i 400 mm zaleca się użycie co najmniej 3 kompletów śrub. Produkt znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach elektrycznych budynków użyteczności publicznej, przemysłowych oraz w każdym miejscu, gdzie wymagane jest bezpieczne i uporządkowane prowadzenie przewodów. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Blacha BZK/BZKO200 spełnia wymagania systemu utrzymania sprawności działania E90 zgodnie z normą DIN 4102-12. Oznacza to, że zapewnia co najmniej 90 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku w przypadku pożaru. Jest to szczególnie istotne dla instalacji zasilających urządzenia sygnalizacji pożaru, alarmowania o pożarze oraz oświetlenia ewakuacyjnego, a także systemów tryskaczowych. Dzięki temu, w krytycznej sytuacji, systemy te będą działać bez zakłóceń, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników budynku. Dodatkowo, na zamówienie możliwa jest produkcja blachy ze stali kwasoodpornej (PN-EN 10088) lub z powłoką lakierniczą w dowolnym kolorze RAL, co pozwala na dopasowanie produktu do specyficznych wymagań projektu i estetyki otoczenia. SYSTEM UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA E90 wg DIN 4102-12.E90 oznacza , co najmniej 90 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku. Przeznaczona jest dla urządzeń sygnalizacji pożaru, urządzeń do alarmowania o pożarze, oświetlenia ewakuacyjnego w budynku, gdzie są zainstalowane tryskacze wodne.

Parametry

Stan	Nowy